



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: JD2022110301

页码: 第 1 页, 共 3 页

委托单位	名称	福建泉城特种装备科技有限公司			样品名称	起爆器套装				
	地址	福建省泉州市南安市康美镇梅元村源祥路 6 号			品牌	/				
	电话	0595-22484299	邮编	362332	型号规格	/				
	联系人	黄彩云	电子邮箱	2200658914 @qq.com	出厂编号	/				
生产单位		福建泉城特种装备科技有限公司								
产品概况	数量	1	接收日期		2022-10-24					
	说明	测试样品状态稳定, 实用性强, 符合试验要求。								
测试依据		1、企业技术规范								
测试结果		(详见续页)								
说明		样品状态: 符合试验要求								
测试日期		2022-10-25	报告日期		2022-11-03					

编辑:

主审:

签发:

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjz.com>



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: JD2022110301

页码: 第 2 页, 共 3 页

产品图片



福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: JD2022110301

页码: 第 3 页, 共 3 页

序号	测试科目	技术要求	测试结果	单项判定
1	起爆电压	1700V	符合	符合
2	起爆能力	导线电阻不大于 5 欧姆时, 充电后立即起爆串联军用 8#电雷管 12 发 (每发电雷管的直流电阻以平均值 3 欧姆计算)	符合	符合
3	充电时间	≤5s	符合	符合
4	重量	0.3kg	符合	符合
5	体积	尺寸 150mm×60 mm×45 mm	符合	符合
6	安全使用性	设计有保险钥匙, 增加安全使用性	符合	符合
7	遥控起爆	遥控起爆器 2 套:用于无线遥控起爆电雷管,可远距离起爆预设装药, 含信号发射器 1 个, 信号接收器 12 个	符合	符合
8	接收机	接收机可独立手动起爆预设装药	符合	符合
9	1 托 12 设计	1 托 12 设计, 可控制 12 个遥控接收器进行无线电遥控起爆预设装药	符合	符合
10	最大遥控距离	通视条件下≥4 千米	符合	符合
11	待机时长	≥72 小时	符合	符合
12	起爆能力	导线总电阻小于 5 欧姆时单机起爆并联 4 发军用 8 号电雷管	符合	符合
13	适应温度	-25℃~+55℃	符合	符合
14	起爆电容	80uF	符合	符合
15	定时起爆器 2 部	用于对预设目标定时爆破和投掷杀伤人员的爆炸性障碍物的引爆触发; 由主控板、壳体、键盘、定时显示灯、接线端子和电池等组成	符合	符合
16	可靠性	平均无故障间隔时间不小于 450h, 正常作用率不小于 96%	符合	符合
17	定时起爆	采用倒计时定时起爆, 定时范围 10 秒-24 小时	符合	符合
18	定时误差	小于 4PPM	符合	符合
19	适应温度	-45℃~+55℃ 环境温度下使用	符合	符合
20	起爆能力	导线总电阻小于 5 欧姆时, 可起爆串联 (或并联) 6 发军用 8 号电雷管	符合	符合

注: (1) 符号 “/” 表示此项无内容。

(2) 送样委托测试仅对本样负责。

(3) 本报告仅提供第三方检测之用, 未加盖“检验检测专用章”无效。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 http://www.fjhjzj.com