



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: JD2023030203

页码: 第 1 页, 共 3 页

委托单位	名称	福建泉城特种装备科技有限公司			样品名称	起爆器套装
	地址	福建省泉州市南安市康美镇梅元村源祥路 6 号			品牌	/
	电话	0595-22484299	邮编	362332	型号规格	/
	联系人	黄彩云	电子邮箱	2200658914@qq.com	出厂编号	/
生产日期						
生产单位		福建泉城特种装备科技有限公司				
产品概况	数量	1		接收日期	2023-03-02	
	说明	测试样品状态稳定, 实用性强, 符合试验要求。				
测试依据	1、企业技术规范					
测试结果	(详见续页)					
说明	样品状态: 符合试验要求					
测试日期	2023-03-02		报告日期	2023-03-10		

编辑: _____

主审: _____

签发: _____

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: JD2023030203

页码: 第 2 页, 共 3 页

产品图片



福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: JD2023030203

页码: 第 3 页, 共 3 页

序号	测试科目	技术要求	测试结果	单项判定
1	起爆电压	1700V	符合	符合
2	起爆能力	起爆能力: 导线电阻不大于 5 欧姆时, 充电后立即起爆 串联军用 8#电雷管 10 发(每发电雷管的直流电阻以平均值 3 欧姆计算)	符合	符合
3	充电时间	≤5s	符合	符合
4	重量	0.3kg	符合	符合
5	体积	尺寸 150mm×60 mm×45 mm	符合	符合
6	安全使用性	设计有保险钥匙, 增加安全使用性	符合	符合
7	遥控起爆	遥控起爆器 2 套: 用于无线遥控起爆电雷管, 可远距离起爆 预设装药, 含信号发射器 1 个, 信号接收器 12 个	符合	符合
8	接收机	接收机可独立手动起爆预设装药	符合	符合
9	1 托 12 设计	1 托 12 设计, 可控制 12 个遥控接收器进行无线电遥控起 爆预设装药	符合	符合
10	最大遥控距离	通视条件下≥4 千米	符合	符合
11	待机时长	≥72 小时	符合	符合
12	起爆能力	导线总电阻小于 5 欧姆时单机起爆并联 4 发军用 8 号电 雷管	符合	符合
13	适应温度	-25℃~+55℃	符合	符合
14	起爆电容	80uF	符合	符合
15	定时起爆器 2 部	用于对预设目标定时爆破和投掷杀伤人员的爆炸性障碍 物的引爆触发; 由主控板、壳体、键盘、定时显示灯、 接线端子和电池等组成	符合	符合
16	可靠性	平均无故障间隔时间不小于 450h, 正常作用率不小于 96%	符合	符合
17	定时起爆	采用倒计时定时起爆, 定时范围 10 秒-24 小时	符合	符合
18	定时误差	小于 4PPM	符合	符合
19	适应温度	-45℃~+55℃环境温度下使用	符合	符合
20	起爆能力	导线总电阻小于 5 欧姆时, 可起爆串联(或并联) 6 发军 用 8 号电雷管	符合	符合
/				

注: (1) 符号“/”表示此项无内容。

(2) 送样委托测试仅对本样负责。

(3) 本报告仅提供第三方检测之用, 未加盖“检验检测专用章”无效。